

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
«Карамас-Пельгинская средняя
общеобразовательная школа»
муниципального образования
«Муниципальный округ Киясовский
район Удмуртской Республики»

В Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
УР в г. Сарапуле

Красноперову А.Ю.

427845, УР, Киясовский район,
д.Карамас-Пельга,
ул. Гагарина, д. 17а
тел. 8 (34133) 6-62-24,
электронный адрес e-mail:
k-pelga2007@yandex.ru

От _____ 2022 г. № _____

Отчет о выполнении предписания № 3083 от 15.06.2022 г.

В МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ» устранены следующие замечания:

1. Проведено обеззараживание питьевой воды для хозяйственно-питьевых и бытовых целях внутренних сетей водопровода школы путем хлорирования воды препаратом «Део-Хлор» 06 июля 2022 года.
2. Отправлена заявка по электронной почте в Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле для проведения лабораторного исследования воды на микробиологические показатели в рамках производственного контроля 06 июля 2022 года.
3. Проведено исследование питьевой воды на микробиологические показатели 25 августа 2022 года испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле. Вода питьевая в МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ» соответствует санитарно-гигиеническим нормам (Приложение № 1 и Приложение № 2).

Директор МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ»

Т.Ю. Габитова

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
«Карамас-Пельгинская средняя
общеобразовательная школа»
муниципального образования
«Муниципальный округ Киясовский
район Удмуртской Республики»

В Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
УР в г. Сарапуле

Красноперову А.Ю.

427845, УР, Киясовский район,
д.Карамас-Пельга,
ул. Гагарина, д. 17а
тел. 8 (34133) 6-62-24,
электронный адрес e-mail:
k-pelga2007@yandex.ru

От 08.09.2022 г. № 36

Отчет о выполнении предписания № 3083 от 15.06.2022 г.

В МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ» устранены следующие замечания:

1. Проведено обеззараживание питьевой воды для хозяйственно-питьевых и бытовых целей внутренних сетей водопровода школы путем хлорирования воды препаратом «Део-Хлор» 06 июля 2022 года.
2. Отправлена заявка по электронной почте в Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле для проведения лабораторного исследования воды на микробиологические показатели в рамках производственного контроля 06 июля 2022 года.
3. Проведено исследование питьевой воды на микробиологические показатели 25 августа 2022 года испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле. Вода питьевая в МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ» соответствует санитарно-гигиеническим нормам (Приложение № 1 и Приложение № 2).

Директор МКОУ «Карамас-Пельгинская СОШ»



Т.Ю. Габитова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
 в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле
 (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле)

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Юридический адрес: 426033, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46 Телефон: (3412) 43-23-11
 Фактический адрес: 427960, УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29 Телефон: (34147) 4-03-93, E-mail: sarmcgsgen@udm.net
 ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962 ИНН/КПП 1831102821/183101001
 Уникальный номер записи об аккредитации в национальной системе в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511011

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Н.Н.Оганян Н.Н.Оганян М.п.
 29.08.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 № 4309 от 29.08.2022

Наименование пробы : Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Заказчик, его адрес : МКОУ " Карамас- Пельгинская СОШ"

Удмуртская Республика , Киясовский район, д. Карамас-Пельга, ул. Гагарина, 17а

Дата и время отбора пробы : 25.08.2022 15 ч. 30 мин.-15 ч.40 мин.

Дата и время доставки пробы : 25.08.2022 17 ч. 00 мин.

Пробы отобрал: Помощник врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарно-гигиенического надзора Шубникова В. К.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы : МКОУ " Карамас- Пельгинская СОШ"

Удмуртская Республика , Киясовский район, д. Карамас-Пельга, ул. Гагарина, 17а

Объект, где производился отбор пробы : МКОУ " Карамас- Пельгинская СОШ" (кран перед
 пищеблоком раковина для мытья рук)

Удмуртская Республика , Киясовский район, д. Карамас-Пельга, ул. Гагарина, 17а

Код пробы : В 02 22 979 2 1

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 1,0 л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

** НД на объем лабораторных исследований : СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
 требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
 обитания"

Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка с хладоэлементами + 4 °С

Дополнительные сведения: температура при доставке +4 °С

Акт отбора: № 979 от 25.08.2022

Основание для отбора: заявка № 452/2 от 06.07.2022

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: зав. столовой Тукаева И.В.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

И.В.Тукаева



Инженер Донских Н.Н.

** информация представлена Заказчиком

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственность за правильность отбора, доставки проб и достоверность представленной информации в случае предоставления проб Заказчиком
- Протокол составлен в 2 экземплярах

протокол № 4309 от 29.08.2022

код пробы: В 02 22 979 2 1

Бактериологическая лаборатория					
Дата и время поступления пробы: 25.08.2022 17 ч. 05 мин.					
Дата и время начала исследования: 25.08.2022 17 ч. 25 мин.					
Дата окончания исследования: 27.08.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Регистрационный № 3594					
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ/ мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3	E.coli	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл (см3)	ГОСТ 31955.1-2013
** информация представлена Заказчиком					
Исследования проводили:				Подпись	
Врач-бактериолог Решетникова Е.Н.					
Заведующая бактериологической лабораторией-врач-бактериолог Пушина В.И.					

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике"
 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии
 в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле
 (Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле)

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Юридический адрес: 426033, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, 46 Телефон: (3412) 43-23-11
 Фактический адрес: 427960, УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29 Телефон: (34147) 4-03-93, E-mail: sarmcgsgen@udm.net
 ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962 ИНН/КПП 1831102821/183101001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Н.Н. Оганян Н.Н. Оганян

29.08.2022

М.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 № 4310 от 29.08.2022

Наименование пробы : Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Заказчик, его адрес : МКОУ " Карамас- Пельгинская СОШ"

Удмуртская Республика , Киясовский район, д. Карамас-Пельга, ул. Гагарина, 17а

Дата и время отбора пробы : 25.08.2022 15 ч. 30 мин.-15 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы : 25.08.2022 17 ч. 00 мин.

Пробы отобрал: Помощник врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарно-гигиенического надзора Шубникова В. К.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы : МКОУ " Карамас- Пельгинская СОШ"

Удмуртская Республика , Киясовский район, д. Карамас-Пельга, ул. Гагарина, 17а

Объект, где производился отбор пробы : МКОУ " Карамас- Пельгинская СОШ" (кран перед пищеблоком раковина для мытья рук)

Удмуртская Республика , Киясовский район, д. Карамас-Пельга, ул. Гагарина, 17а

Код пробы : В 02 22 979 2 2

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость объемом 0,5 л

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

** НД на объем лабораторных исследований : СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка с хладоэлементами + 4 °С

Дополнительные сведения: температура при доставке +4 °С

Акт отбора: № 979 от 25.08.2022

Основание для отбора: заявка № 452/2 от 06.07.2022

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: зав. столовой Тукаева И.В.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Донских

Инженер Донских Н.Н.



** информация представлена Заказчиком

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственность за правильность отбора, доставки проб и достоверность представленной информации в случае предоставления проб Заказчиком

Протокол составлен в 2 экземплярах

протокол № 4310 от 29.08.2022

код пробы: В 02 22 979 2 2

Бактериологическая лаборатория					
Дата и время поступления пробы: 25.08.2022 17 ч. 05 мин.					
Дата и время начала исследования: 25.08.2022 17 ч. 30 мин.					
Дата окончания исследования: 27.08.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Регистрационный № 3595					
1	Энтерококки	не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 мл (см3)	ГОСТ 34786-2021 п.10.1.
** информация представлена Заказчиком					
Исследования проводили:				Подпись	
Врач-бактериолог Решетникова Е.Н.					
Заведующая бактериологической лабораторией-врач-бактериолог Пушина В.И.					

общее количество страниц 2: страница 2